



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.j.): MeRo/2412/OST/20 Mel
Č.j. dokumentu.: MeRo/4873/OST/20
Vyřizuje: Petra Melková
Tel.: 371 706 147
E-mail: petra.melkova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 22.5.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, provozovna Plzeň, IČO 62161172, Traťová č.p. 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

(dále jen "stavebník") dne 4.3.2020 ohlásila stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:

Demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov, Těškov, Těškov, RO 0241, TS, kNN (IE-12-0007454)"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 50, 51, 72/1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146/1, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 182, 183, 185, 199, 212, parc. č. 682/9, 685/2, 1051/1, 1051/5, 1051/8, 1051/21, 1051/22, 1051/23, 1051/25, 1051/27, 1051/28, 1051/31, 1051/32, 1051/33, 1051/34, 1051/35, 1051/36, 1051/38, 1051/40, 1051/42, 1051/43, 1051/44, 1051/45, 1051/47, 1051/48, 1051/52, 1051/53, 1051/59, 1051/63, 1051/67, 1051/73, 1051/74, 1051/76, 1051/77, 1051/78, 1051/79, 1051/80, 1051/81, 1051/82, 1051/98, 1051/101, 1052, 1063/2, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/7, 1067/8, 1067/9, 1067/10, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/14, 1077/5, 1078/1, 1078/2, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1079/4, 1133/19, 1133/20, 1133/34, 1133/39, 1133/40, 1149/1, 1149/2, 1151/2, 1151/3, 1230/1, 1231, 1234, 1241 v katastrálním území Těškov.

Stavební úřad došel k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, a rozhodl podle § 128 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), že ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení.

Demontáž vedení NN - Bude provedena demontáž stávajícího vzdušného vedení NN v celé trase řešeného území včetně všech podpěrných bodů. Z betonových sloupů, střešníků a zedních konzol budou demontovány roubíky, příložky, izolátory, spoje, atd. Samotné zední konzoly a pojistkové skříně na budovách budou odstraněny, povrchy budov budou opraveny a uvedeny do odpovídajícího stavu dle požadavků vlastníka stavby. Na trafostanici RO_0241 Těškov - OBEC bude provedena demontáž nevyužitých zedních konzol. Trasa demontovaného vzdušného a zemního vedení je podrobně řešena ve výkresu demontovaného vedení NN. V rámci stavby dojde k demontáži 127 m zemního vedení nízkého

napětí, 3174 m vzdušného vedení nízkého napětí a podpěrné body vedení nízkého napětí (52 x betonový sloup, 2 x dvojitý betonový sloup, 1 x dřevěný sloup, 39 x zední konzola, 32 x střešník).

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, provozovna Plzeň, IČO 62161172, Traťová č.p. 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

(dále jen "stavebník") podala dne 2.3.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Těškov, Těškov, RO 0241, TS, kNN (IE-12-0007454)

na pozemku st. p. 144, 143, 139, 135, 133, 122, 121, 120, 108, 107, 106, 105, 109, 110, 111, 117, 112, 113, 114, 132, 131, 129, 128, 123, 116, 115, 146/1, 145, 141, 92, 1/2, 1/1, 88, 2/1, 2/2, 86, 124, 127, 89, 81, 80, 82, 83, 100, 51, 50, 102, 79/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72/1, 185, 170, 175, 183, 178, 173, 182, 199, 169, 172, 125, 93, 126, 119, 103, 99, 97, 91, 95, 98, 140, parc. č. 904/23, 841/2, 1051/53, 839, 1051/45, 1051/43, 1051/38, 1051/80, 1051/81, 1051/82, 1051/73, 1051/76, 1051/61, 1051/84, 1052, 1149/2, 1133/39, 682/9, 1133/42, 1241, 1067/8, 1067/10, 1078/2, 1079/4, 1079/3, 1079/2, 1079/1, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/9, 1067/7, 1067/5, 1067/4, 1067/3, 1067/2, 1078/1, 1078/3, 1077/5, 1067/6, 1063/2, 1051/14, 904/16, 1149/4, 902/54, 1149/1, 1051/1, 1051/47, 1051/48, 1051/79, 1133/34, 1151/2, 1133/19, 1067/14, 1133/20, 1133/32, 1133/40, 1051/98, 1234, 1231, 1151/3, 1230/1 v **katastrálním území Těškov**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Záměr řeší stavbu nového elektrického vedení nízkého napětí v části obce Těškov a opravu trafostanice RO_0241 Těškov - OBEC.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 144, 143, 139, 135, 133, 122, 121, 120, 108, 107, 106, 105, 109, 110, 111, 117, 112, 113, 114, 132, 131, 129, 128, 123, 116, 115, 146/1, 145, 141, 92, 1/2, 1/1, 88, 2/1, 2/2, 86, 124, 127, 89, 81, 80, 82, 83, 100, 51, 50, 102, 79/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72/1, 185, 170, 175, 183, 178, 173, 182, 199, 169, 172, 125, 93, 126, 119, 103, 99, 97, 91, 95, 98, 140, parc. č. 904/23, 841/2, 1051/53, 839, 1051/45, 1051/43, 1051/38, 1051/80, 1051/81, 1051/82, 1051/73, 1051/76, 1051/61, 1051/84, 1052, 1149/2, 1133/39, 682/9, 1133/42, 1241, 1067/8, 1067/10, 1078/2, 1079/4, 1079/3, 1079/2, 1079/1, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/9, 1067/7, 1067/5, 1067/4, 1067/3, 1067/2, 1078/1, 1078/3, 1077/5, 1067/6, 1063/2, 1051/14, 904/16, 1149/4, 902/54, 1149/1, 1051/1, 1051/47, 1051/48, 1051/79, 1133/34, 1151/2, 1133/19, 1067/14, 1133/20, 1133/32, 1133/40, 1051/98, 1234, 1231, 1151/3, 1230/1 v katastrálním území Těškov

Trafostanice RO_0240 Těškov - U HŘBITOVA (pozemek p.č. 904/16 v k.ú. Těškov) - Na stávající jednosloupové trafostanici dojde k výměně transformátoru 22/0,4 kV za nový 100 kVA, budou osazeny nové 6 A pojistky VN a nový rozvaděč NN RST 0625/4635,SVS-B na podstavci. Rozvaděč bude umístěn na místě stávajícího rozvaděče (volně stojící před TS) na podstavci pod skříň SVS-B/P. Z transformátoru bude proveden svod do rozvaděče NN pomocí kabelu 1x AYKY 3x120+70 ve svodové trubce pr. 90/4m s vývodovou hlavicí. Do rozvaděče NN budou opětovně zapojeny stávající kabely AYKY 3x120+70 (směrem ke hřbitovu) a E-A2X2Y-JN 4x70 směrem na sever do nové zástavby. Stávající kabel E-A2X2Y-JN 4x70 směrem do obce vedoucí přes skříň X5 , 173 a 187(pozemek p.č. 904/23, 841/2, 839 v k.ú. Těškov) bude v rámci stavby dle §79 odst. 2) písm. s) odkopán a nahrazen za nový AYKY 3x120+70. Nový kabel AYKY 3x120 bude smyčkovat stávající pojistkové skříň č. 1 (X5), č. 2 (173) a č. 4 (187). V souběhu s měněným kabelem AYKY 3x120+70 bude uložen kabel AYKY 3x240+120 vedoucí od TS RO_0240 Těškov - U Hřbitova do rozpojovací skříň R16 umístěné u rohu pozemku č. p. 118. Z rozpojovací skříň R16 bude vyveden nový kabel AYKY 4x70, který bude zaveden do stávající pojistkové skříň č. 107 (P1) umístěné u hranice pozemků p.č. 1051/62 a 1051/86 v k.ú. Těškov. Tím dojde k propojení stávajícího vedení kabelem E-A2X2Y-JN 4x70 vedoucího z TS RO_0240 Těškov - U Hřbitova a zokruhování distribuční sítě.

Trafostanice RO_0241 Těškov - OBEC (pozemek p.č. 1133/19 v k.ú. Těškov) - Stávající komínová trafostanice je v nevyhovujícím stavu. Bude provedena její obnova. Bude provedena výměna rozvaděče

opatrně zvětšeno o 100 mm. Rozšíření okna pro rozvaděč NN bude provedeno kotoučovou pilou. Do rozvaděče se přemístí stávající Meg 40. Dále bude provedena výměna průchodek VN za nové, osazení nových pojistkových spodků se svodiči přepětí a nové 32 A VN pojistky. Stávající svody VN budou nahrazeny novou pasovinou 40/5 mm. Propojení stávajícího transformátoru s novým rozvaděčem NN bude provedeno kabely 2x AYKY 3x240+120. Do trafostanice bude osazen stávající transformátor 400 kVA s převodem 22/04 kV.

Kabelové vedení NN - Z obou trafostanic budou vyvedeny nové zemní kabely NN. Tyto kabely budou vedeny v zemi ve vzdálenosti 0,3 - 9 m od hranice sousedních pozemků. Kabelová trasa je patná z výkresové části dokumentace. Přechody přes místní komunikace budou řešeny protlakem nebo překopem. Překop bude řešen po částech tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel. V rámci stavby dojde k přechodu silnice č. II/23210 a III/2341 (pozemek p.č. 1234, 1231, 1151/3, 1230/1 v k.ú. Těškov), kde nesmí dojít k porušení asfaltového povrchu. Při křížení této silnice bude použit protlak s minimální hloubkou uložení kabelu NN v 1,3 m, tak aby bylo zajištěno bezpečné křížení plynovodu STL uloženého v komunikaci. V místě dotčení chodníku ze zámkové dlažby pro uložení kabelu NN podél silnice III/2341 bude dle požadavku obce Těškov předlážděn chodník v celé šíři. Celková délka společné trasy nového podzemního kabelového vedení vodiči AYKY je 2993 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemek st. p. 144, 143, 139, 135, 133, 122, 121, 120, 108, 107, 106, 105, 109, 110, 111, 117, 112, 113, 114, 132, 131, 129, 128, 123, 116, 115, 146/1, 145, 141, 92, 1/2, 1/1, 88, 2/1, 2/2, 86, 124, 127, 89, 81, 80, 82, 83, 100, 51, 50, 102, 79/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72/1, 185, 170, 175, 183, 178, 173, 182, 199, 169, 172, 125, 93, 126, 119, 103, 99, 97, 91, 95, 98, 140, parc. č. 904/23, 841/2, 1051/53, 839, 1051/45, 1051/43, 1051/38, 1051/80, 1051/81, 1051/82, 1051/73, 1051/76, 1051/61, 1051/84, 1052, 1149/2, 1133/39, 682/9, 1133/42, 1241, 1067/8, 1067/10, 1078/2, 1079/4, 1079/3, 1079/2, 1079/1, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/9, 1067/7, 1067/5, 1067/4, 1067/3, 1067/2, 1078/1, 1078/3, 1077/5, 1067/6, 1063/2, 1051/14, 904/16, 1149/4, 902/54, 1149/1, 1051/1, 1051/47, 1051/48, 1051/79, 1133/34, 1151/2, 1133/19, 1067/14, 1133/20, 1133/32, 1133/40, 1051/98, 1234, 1231, 1151/3, 1230/1 v katastrálním území Těškov.

Zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno ochranné pásmo podzemního vedení elektrické soustavy do 110 kV - 1 m na každou stranu, u elektrické stanice – jednosloupová s převodem napětí 22/0,4 kV – 7m.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Ing Marcela Procházková, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0202171, datum 2/2020, číslo zakázky 21118166.

Stanoviska dotčených orgánů a rozhodnutí:

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 2.12.2019 pod zn. MeRo/5664-4/OŽP/19.
- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, spis. zn. MeRo/5386//OD/20 Ant. ze dne 17.2.2020.
- Obecní úřad Těškov, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace č.j. 3/3/2020 ze dne 30.3.2020.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2006 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 140 odst. 1 správního řádu spojil řízení o odstranění stavby s územním řízením o umístění stavby usnesením spis. zn. MeRo/2412/OST/20 Mel, č.j. dokumentu MeRo/4852/OST/20 ze dne 21.5.2020 poznamenaným do spisu.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení řízení o povolení odstranění stavby a žádá účastníky řízení, aby své námítky uplatnili do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny: Po a St 7:30 - 16:30).

Současně Městský úřad Rokycany, odbor stavební, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny Po a St 7:30 - 16:30).

Poučení:

Řízení o povolení odstranění části stavby:

Dle § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Dle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 36 odst. 3 správního řádu, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, může se účastník, o jehož právním nároku se v řízení rozhoduje, s těmito podklady seznámit pouze v podobě, která nezmaří účel jejich utajení; není-li to možné, sdělí se takovému účastníkovi alespoň v obecné rovině, jaké skutečnosti z těchto podkladů vyplývají. Správní orgán si předtím, než účastníkovi umožní seznámit se s podklady podle předchozí věty, vyžádá vyjádření orgánu, který tyto podklady poskytl. Nerozhoduje-li se v řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se s podklady rozhodnutí, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis. Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne. Podle § 36 odst. 5 správního řádu účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Územní řízení

Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání; jinak se k nim nepřihlíží.

Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.

Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 4 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v.r.
vedoucí stavebního odboru


Za správnost vyhotovení: Petra Melková

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den vyvěšení je dnem doručení oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:

Vyvěšeno dne:

1.6.2020



Datum sejmutí z úřední desky:


Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

Vyvěšeno dne:

1.6.2020



V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.